

Kontrollplan - Installation av eldstad/rökkanal

Fastighetsbeteckning		Datum
S	Sökande (Byggherre)	
E	Entreprenör	

1. För startbesked - Fyll i före installation:

2. För slutbesked - Fyll i efter utförd installation:

Kontrollpunkter - kontrollen avser:	Kontrollant (E eller S)	Kontrollmetod	Kontroll mot	Datum	Signatur
Brandvarnare - Minst en per våningsplan	E	Visuellt	BBR 5:2513		
Eldstadsplan - Golvbeläggning framför/omkring installationen	S	Visuellt/mätning	BBR 5:4223		
Belastningar - Underlagets bärförmåga	E	Visuellt	BBR 5:4222		
Höjd - Skorstenens höjd över yttertak	S	Mätning	BBR 5:4253, 6:743		
Taksäkerhet - Takstege, glidskydd, arbetsplan, arbetsplattform	E	Visuellt	BBR 8:24		
Skydd mot utveckling och spridning av brand - avstånd till brännbara byggnadsdelar	S	Mätning	BBR 5:51		

Med kontrollplanen intygar du som sökande/byggherre att aktuell installation är utförd enligt Boverkets byggregler (BBR).

ANSÖKAN - Fyll i del 1. Skicka kontrollplanen tillsammans med ansökan till 1. Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen, 693 80 Degerfors.

STARTBESKED - Om ditt ärende är godkänt får du startbesked, som tillsammans med kontrollplanen skickas tillbaka till dig.

INSTALLATION - Påbörja installationen av din eldstad/rökkanal.

FÄRDIGSTÄLLANDE - Fyll i del 2. När installationen är klar, signera kontrollpunkterna och skicka kontrollplanen tillbaka till Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen.

SLUTBESKED - Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen utfärdar slutbesked. När du mottagit detta får du börja använda din eldstad/rökkanal.

Kontrollpunkterna är utförda och samtliga krav uppfyllda:

Datum

Underskrift sökande

Namnförtydligande